

WYJAŚNIENIA DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Inwestor (Zamawiający):		ROLTEC Sp. z o.o.		Inwestycja:	Data:	
L.p.	Branża	Data	Dokument / Rysunek odnośny	Pytanie nt. dokumentacji przetargowej	Odpowiedź nt dokumentacji przetargowej	Data odpowiedzi
1	warunki formalne	16.09.2024	Zapytanie ofertowe	Proszę o wskazanie terminu składania ofert. W zapytaniu ofertowym pojawiają się dwie daty: - Na stronie 26 Rozdział XIV punkt 2. - data złożenia oferty to 30 września 2024r. godzina 12:00 (data przekazania hasła zabezpieczającego ofertę) - Na stronie 27 Rozdział XIV punkt 14. - data złożenia oferty to 04 października 2024r. godzina 10:00	Data złożenia oferty to 04 października 2024 godzina 10.00. Zamawiający umieszcza skorygowane Zapytanie ofertowe oraz Informacje o sprostowaniu Zapytania ofertowego	19.09.2024
2	warunki formalne	16.09.2024		Zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu złożenia ofert na dzień 31.10.24., ze względu na konieczność opracowanie przez oferentów szczegółowych rozwiązań umożliwiających opracowanie optymalnej oferty pod względem kosztowym. Przełożenie terminu pozwoli nam przygotowanie oferty spełniającej i Państwa oczekiwania.	Zamawiający podtrzymuje termin złożenia ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym.	19.09.2024
3	warunki formalne	20.09.2024	Umowa	Prosimy o potwierdzenie możliwości negocjacji warunków umowy przed upływem terminu złożenia oferty.	Zamawiający wyklucza możliwość negocjacji warunków umowy przed upływem terminu złożenia oferty oraz po upływie terminu składania ofert. Zamawiający wskazuje, że postanowienia wzoru umowy odpowiadają treści Zapytania ofertowego, jak również odwołują się do przepisów KC i stosowanych na rynku postanowień określających uprawnienia i obowiązki stron.	23.09.2024
4	warunki formalne	20.09.2024	Umowa	Prosimy o wprowadzenie do umowy uprawnienia Wykonawcy do nałożenia kary umownej na Zamawiającego w wys. 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy określonego w par. 23 ust. 2 pkt 1),	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany Umowy.	23.09.2024
5	warunki formalne	20.09.2024	Umowa	Prosimy o określenie łącznego limitu kar na poziomie 10 % wynagrodzenia - dotyczy par. 24 ust 4,	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany Umowy. Zamawiający wskazuje, że wysokość kar umownych ustalona w par. 24 jest stosunkowo niska w stosunku do chronionych wartości, a zatem dalsze ograniczanie wartości kar umownych poprzez ustanowienie proponowanego limitu ograniczałoby skuteczność mechanizmu zabezpieczającego interes prawny Zamawiającego.	23.09.2024
6	warunki formalne	20.09.2024	Umowa	W Umowie par. 13, pkt. 11 zostało napisane: „W przypadku potwierdzeniu prawidłowości wykonania odbieranych robót adnotacją „bez uwag”, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury na wartość odpowiadającą odebranym robotom.” Prosimy o wprowadzenie odbioru z wadami limitującymi oraz nielimitującymi. Wada Limitująca - oznacza wadę Przedmiotu Umowy lub dowolnej jego części w tym Urządzenia, która uniemożliwia pełną prawidłową eksploatację lub działanie elementu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności instalacji, zgodnie z jej przeznaczeniem. Wada Nielimitująca – oznacza inną niż Wadę Limitującą wadę Przedmiotu Umowy lub dowolnej jego części, która to wada pozwala na prawidłową eksploatację lub działanie elementu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności instalacji, zgodnie z jej przeznaczeniem. Powyższe odnosi się także do zapisów związanych z odbiorami końcowymi o których mowa w par. 14 Umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru Umowy pojęć wad „limitujących” i „nielimitujących”. Zamawiający nie zmienia ustanowionych we wzorze Umowy zasad odbioru.	23.09.2024
7	warunki formalne	20.09.2024		Prosimy o określenie źródeł finansowania inwestycji oraz przedstawienie właściwych informacji do oceny zdolności finansowej Zamawiającego (takich jak: promesa/umowa kredytowa, informacja o udzieleniu kredytu, umowa o finansowanie, inne umożliwiające ocenę sytuacji finansowej).	W rozdziale I pkt 2 wskazano: "Projekt realizowany zgodnie z zasadami ustanowionego w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach." Zamawiający wskazuje, że jego zdolność finansowa wynika zarówno z aktualnego potencjału (przedstawionego w sprawozdaniu finansowym, publicznie dostępnym w Portalu Rejestrów Sądowych), jak i powiązań (w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014) z przedsiębiorstwami o określonym potencjale finansowym.	23.09.2024
8		20.09.2024		Czy posiadają Państwo ważne warunki przyłączenia zaleca budowy ? Proszę o wskazanie miejsca przyłączenia zasilania.	Tak, Zamawiający posiada warunki przyłączenia zasilania zaleca budowy. Miejsce przyłączenia to projektowana stacja transformatorowa Zael Energo.	23.09.2024
9		20.09.2024		W załączniku nr 9 do zapytania ofertowego tj. Tabela elementów scalonych dla poz. I.1.8 Pozostały z wykopów pod fundamenty grunt do wywozu (w tym stabilizacja) przypisano jednostkę m2. Czy przypisany przedmiar minimum 3600,00 nie powinien być wyrażony w m3?	Tak, jednostką powinny być m3.	23.09.2024
10		20.09.2024		Z uwagi na fakt, że Przedmiot Umowy nie obejmuje wykonania magazynów energii prosimy o usunięcie z warunków w zakresie zdolności technicznej i zawodowej warunku: „Osoba skierowana do pełnienia tej funkcji musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu – w okresie nie dłuższym niż 3 lat od dnia złożenia oferty przez Wykonawcę – funkcji Kierownika robót instalacji elektrycznych przy realizacji: co najmniej jednej inwestycji w zakresie wykonania instalacji PV o mocy nie mniejszej niż 600 kWp wraz z magazynem energii o mocy nie mniejszej niż 1 000 kVA , oraz pojemności energii 2 000 kWh.” dotyczącego Kierownika robót branży elektrycznej dla zakresu prac – instalacja fotowoltaiczna.	Zamawiający zmienia wymagania w zakresie skierowania do wykonania zamówienia Kierownika robót branży elektrycznej dla zakresu prac – instalacja fotowoltaiczna i publikuje pliki "2024_09_23 Informacja o sprostowaniu Zapytania ofertowego", "Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wykaz osób 30.08.2024 zmiana 23", "Zapytanie ofertowe ROLTEC KPO 2024 08 30_zm_09_23"	23.09.2024
11	oczyszczalnia ścieków	23.09.2024		Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii oczyszczania ścieków opisanej w PFU, na podstawie której zostały wydane decyzja środowiskowa i pozwolenie wodnoprawne, jeżeli alternatywna technologia zminimalizuje ilość odpadów i koszty eksploatacyjne?	Zamawiający dopuszcza zmianę technologii oczyszczania ścieków pod warunkiem, że nie spowodują one konieczności uzyskania nowej decyzji środowiskowej.	23.09.2024
12	oczyszczalnia ścieków	23.09.2024		Czy jeżeli Zamawiający oczekuje zaproponowania i dobrania urządzeń w technologii oczyszczania ścieków, tym samym narzucając już technologię w dokumentach tj. decyzja środowiskowa, to czy Zamawiający zakłada konieczność zmiany tych dokumentów co w perspektywie tworzenia harmonogramu prac może być znaczące.	Należy dobrać urządzenia i technologię spełniającą wymogi decyzji środowiskowej.	23.09.2024
13	oczyszczalnia ścieków	23.09.2024		Proszę o wyjaśnienie zapisu w pkt. 1.9 PFU – „Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem, że pozostają one w zgodzie z zapisami PFU”. W jakim stopniu Zamawiający dopuszcza zmiany koncepcji opisanych w PFU a które zapisy koniecznie muszą zostać spełnione?	Zamawiający dopuszcza zmiany takie, które nie spowodują konieczności uzyskania nowej decyzji środowiskowej.	23.09.2024

				General / Ogólne		
14	oczyszczalnia ścieków	23.09.2024		Zgodnie z zapisem w załączniku nr 10 do Zapytania ofertowego, tj. PFU oczyszczalnia: Projekt oraz technologia ścieków oraz jej skuteczność i wydajność musi być zgodna również z dokumentami (zał. nr 5, 6 i 7), jednak niektóre informacje w PFU i dokumentach są rozbieżne, np.: a) W decyzji środowiskowej brak informacji o emisji azotu do atmosfery, który powstawałby w procesie strippingu. Czy ta informacja została przekazana w karcie informacyjnej przedsięwzięcia? b) W decyzji środowiskowej skuteczność oczyszczania ścieków metodą wyparki zakłada się na poziomie 95%, 5% ścieków to nieprzetworzony odpad. Natomiast w Zał.3 do PFU – zakłada się skuteczność 90% i 10% odpadu. Która wartość jest nadrzędna? c) Pozwolenie wodnoprawne wskazuje maksymalną ilość ołowiu w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na poziomie 0,1mgPb/l, tj. 10-krotnie mniej niż wskazane wymaganie w PFU, tj. 1,0mgPb/dm3. Jaką wartość należy przyjąć przy założeniach oczyszczania ścieków?	a) Należy dobrać urządzenia i technologię spełniającą wymogi decyzji środowiskowej. b) Wartość z decyzji środowiskowej. c) Wartość z decyzji środowiskowej.	23.09.2024
15	oczyszczalnia ścieków	23.09.2024		Czy jeżeli powierzchnia lub wysokość pomieszczenia(budynku) będą niewystarczające do montażu zaproponowanej przez Zamawiającego technologii oczyszczania ścieków to Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów budynku/pomieszczenia, nawet jeżeli wiązałoby się to ze zmianą pozwolenia na budowę?	Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów budynku oraz zmian które spowodowałyby konieczność zmiany pozwolenia na budowę. Oczyszczalnię ścieków należy zaprojektować w taki sposób aby nie zmienić gabarytów budynku/pomieszczenia.	23.09.2024
16	Branża teletechniczna	24.09.2024		Czy w przestrzeni technicznej jest możliwość zastosowania czujek liniowych?	Z uwagi na konstrukcję, tj. kratownice, gabaryty central wentylacyjnych i pozostałe instalacje zastosowanie czujek liniowych jest niemożliwe.	02.10.2024
17	Branża teletechniczna	24.09.2024	Schemat PL232_PW_H_T_SCH_03_LAN	Prosimy o potwierdzenie że z zakresu zadania zostało wyłączone wykonanie okablowania światłowodowego, szkieletowego – taki zapis jest na rysunkach	Należy wycenić zgodnie z Tabelą Elementów Scalonych.	02.10.2024
18	Branża elektryczna / teletechniczna	24.09.2024		W projekcie jest niespójność dotycząca instalacji prowadzonych w rurach instalacyjnych. Czy należy wszędzie stosować rury bezhalogenowe?	Wszędzie tam gdzie występują rozbieżności a w rurach prowadzone są kable z izolacją bezhalogenową należy zastosować rury i puszki bezhalogenowe.	
19	warunki formalne	24.09.2024	Zapytanie ofertowe dział I. pkt 3	W treści zapytania wskazano, że przedmiot zamówienia składa się z linii produkcyjnej, następnie wyłączony został zakres podłączenia do instalacji i uruchomienia linii produkcyjnej. Proszę o potwierdzenie, że również inne działania takie jak: rozładunek, transport w miejsce docelowe, montaż linii produkcyjnej są poza zakresem prac wykonawcy i pozostają po stronie Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza, że rozładunek, transport w miejsce docelowe oraz montaż linii produkcyjnej jest po stronie Zamawiającego	02.10.2024
20	Budowlana	24.09.2024		Prosimy o informację jaka klasa przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-EN 12426 jest wymagana dla bram określonych jako Bz1.1, Bz1.2 "brama powietrzno-szczelna".	Należy zastosować klasę 4.	02.10.2024
21	Budowlana	24.09.2024	232-PW-H-K-ES-700_1 - KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO - RZUT	W projekcie konstrukcji sufitu podwieszanego brakuje wymiarów pod otwory przejść instalacji przez sufit – ok. 240 szt (wymary otworów od 50x50cm do 100x100cm) - prosimy o informację czy dokumentacja zostanie uzupełniona o rysunki w/w elementów lub ile ton konstrukcji należy złożyć na ten zakres. Czy podkonstrukcje należy uwzględnić w wycenie?	Zamawiający udostępnił rysunki konstrukcji - folder "2024.09.20 - WYDANIE - HALA"	02.10.2024
22	Budowlana	24.09.2024	spis przegród budowlanych_rev1	Prosimy o potwierdzenie, że zapis BLACHA TRAPEZOWA RE15 dla przegrody D2 w spisie przegród budowlanych oraz tabeli elementów scalonych jest błędny. Dla zaprojektowanego obciążenia od podwieszon >0,50kN/m2 nie jest możliwe spełnienie warunków klasy RE15 dla blachy trapezowej.	Zapis nie jest błędny.	02.10.2024
23	Budowlana	24.09.2024	spis przegród budowlanych_rev1	Prosimy o informację jaką klasę korozyjności należy przyjąć dla blachy trapezowej dachu hali - czy wystarczająca będzie kategoria C2?	Należy przyjąć kategorię C3.	02.10.2024
24	Budowlana	24.09.2024	spis przegród budowlanych_rev1	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania płyt warstwowych na suficie podwieszanym wykonanych z materiałów niepalnych (wełna mineralna) nie jest wymagane spełnienie klasy RE15. Informacja o takiej możliwości znajduje się w opisie technicznym PW KONSTR, natomiast na przekrojach projektu budowlanego i wykonawczego jest wpisana klasa przegrody RE15. Zwracamy uwagę, że spełnienie tego warunku jest niemożliwe w przypadku płyt ściennie-sufitowych (klasyfikowane tylko pod kątem parametru EI), a jedynie w przypadku płyt dachowych (klasyfikowane pod kątem parametru RE). Zastosowanie płyt dachowych wymagałoby zmiany sposobu montażu płyt na konstrukcji wsporczej sufitu.	Nie trzeba. Przepis dotyczy tylko palnej izolacji cieplnej przekrycia dachu.	02.10.2024
25	warunki formalne	24.09.2024	Załącznik nr 5 - wzór umowy	§ 4 pkt 1. proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy umową a zapytaniem ofertowym w zakresie czasu trwania serwisu urządzeń zamontowanych w hali produkcyjnej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Zapis umowny "(jeśli dotyczy): w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis urządzeń zamontowanych w hali produkcyjnej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych" Zgodnie z zapytaniem ofertowym (dział XIII punkt 5.) zapis powinien otrzymać brzmienie "(jeśli dotyczy): w okresie jednego roku od odbioru końcowego Wykonawca zapewnia serwis urządzeń zamontowanych w hali produkcyjnej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych"	Zamawiający w par. 4 ust. 1 akapit drugi zastępuje dotychczasowe postanowienie następującym: "(jeśli dotyczy) w okresie jednego roku od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiada za serwisowanie urządzeń wbudowanych przez niego w hali produkcyjnej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby tego serwisu."	02.10.2024
26	warunki formalne	24.09.2024	Załącznik nr 5 - wzór umowy	§ 4 pkt 10. proszę o zmianę zapisu "opóźnienie" na "Zwłoka". Termin wykonania naprawy musi uwzględniać technologiczne możliwości usunięcia usterki	Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie pojęcia "opóźnienie" pojęciem "zwłoka".	02.10.2024
27	warunki formalne	24.09.2024	Załącznik nr 5 - wzór umowy	Proszę o wydłużenie terminu wskazanego w § 6 pkt 1, ust 2) z 1 miesiąca do 3 miesięcy. Przekazanie wytycznych wymaga wykonania projektu technologii oczyszczalni. Z uwagi na procedurę akceptacji podwykonawcy wynoszącą 27 dni, wykonanie projektu w terminie 1 miesiąca jest niemożliwe do zrealizowania.	Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu z 1 miesiąca do 3 miesięcy.	02.10.2024
28	warunki formalne	24.09.2024	Załącznik nr 5 - wzór umowy	Zgodnie z § 5 pkt 8 Zamawiający ma prawo wyznaczyć odpowiedni termin na usunięcie wady przez Wykonawcę, z tym, że wyznaczony termin nie może być krótszy niż 3 dni robocze od przekazania Wykonawcy powiadomienia przez Zamawiającego. Zatem Zamawiający uznaje, że podstawowym terminem usunięcia wady jest termin 3 dni roboczych. Ustanowiony przez Zamawiającego termin usunięcia wady (3 dni robocze) jest zbyt krótki. Taki termin może być właściwy dla podjęcia czynności związanych z usunięciem wady a nie samym usunięciem wady. Wykonawca wnosi o zmianę § 5 pkt 8 wzoru umowy poprzez zastąpienie terminu 3 dni na 7 dni.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ze względu na pracę fabryki w trybie ciągłym bez możliwości zatrzymania produkcji.	02.10.2024

29	warunki formalne	24.09.2024	Załącznik nr 5 - wzór umowy	Zgodnie z § 1 10. W ramach wykonania niniejszej Umowy Wykonawca: 1) ma obowiązek uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie hali produkcyjnej, w tym przeprowadzić poprzedzające wydanie tej decyzji odbiory i uzgodnienia z właściwymi organami administracji publicznej. Następnie na podstawie §3 „Za termin wykonania Umowy uznaje się dzień, w którym dojdzie łącznie do ziszczenia się następującego warunku: Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy (co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego) oraz dojdzie do zrealizowania wszystkich obowiązków, określonych w § 1 ust. 10 niniejszej Umowy.” Umowa przewiduje jedynie odbiory częściowe tj. przed zakończeniem umowy i jeden odbiór końcowy. Umowa nie przewiduje np. odbioru ostatecznego. Wykonawca wskazuje, że podstawą wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych co będzie jednoznaczne z zakończeniem budowy. Zatem protokół odbioru końcowego stanowi element wymagany dla procesu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisów umowy i odpowiedź czy Zamawiający na etapie zakończenia robót budowlanych przewiduje wykonanie czynności odbioru końcowego robót budowlanych i w jakiej formie.	Zamawiający potwierdza, że umowa przewiduje jeden odbiór końcowy. Jest on uregulowany w par. 14 wzoru umowy. Pojęcie "odbioru ostatecznego" nie występuje w Umowie.	02.10.2024
30		24.09.2024		Proszę o przesłanie schematu podłączenia instalacji fotowoltaicznych oraz uzgodnienia z dostawcą sieci energetycznej.	Zamawiający udostępni folder "Uzgodnienie inst fotowoltaiczna".	02.10.2024
31	Ogólne	24.09.2024	Harmonogram	Prosimy o określenie planowanej daty rozpoczęcia robót/przekazania placu budowy	Zgodnie z zapisami Umowy par. 5 punkt.3	02.10.2024
32	Ogólne	24.09.2024	Harmonogram	Czy inwestor oczekuje przedstawienia jakichś konkretnych kamieni milowych/dat kluczowych w harmonogramie będącym załącznikiem do oferty?	Inwestor nie oczekuje wskazania konkretnych kamieni milowych, natomiast oferent musi uwzględnić i nanieść w harmonogramie art. VII punkt 9 Zapytania ofertowego.	02.10.2024
33	Ogólne	24.09.2024		Prosimy o potwierdzenie, że zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne i wolnostojący budynek biurowy są poza zakresem zapytania przetargowego.	Zamawiający potwierdza, że zakres wykonania zagospodarowania terenu oraz budynku biurowego jest poza zakresem oferty.	02.10.2024
34	Ogólne	24.09.2024		Prosimy o informację, czy wyłączony z przetargu zakres tj PZT i sieci zewnętrzne będzie realizowany jednocześnie z zakresem objętych zapytaniem ofertowym, czy zostanie wykonany wcześniej?	Prace dla wyłączonego zakresu będą prowadzone w taki sposób aby umożliwić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminach przewidzianych w harmonogramie dla zapytania ofertowego.	02.10.2024
35	Ogólne	24.09.2024		Czy wspomniany wyżej zakres został już zlecony innemu Wykonawcy?	Pytanie jest poza zakresem przetargu.	02.10.2024
36	Ogólne	24.09.2024		Czy GW będzie odpowiedzialny za koordynację robót PZT oraz sieci?	Oferent składający ofertę w obecnie prowadzonym przetargu na zakres hali nie będzie odpowiedzialny za koordynację robót PZT i sieci.	02.10.2024
37	Roboty ziemne	24.09.2024		Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót ziemnych - makroniwelacji. Czy na działce Inwestora zostały (lub zostaną) częściowo zlecone roboty ziemne w zakresie hali i dróg wewnętrznych, w tym odhumusowanie? Jeśli tak, prosimy o podanie rzędnych wysokościowych wykonanej makroniwelacji od których wykonawca niniejszego postępowania będzie kontynuował dalsze roboty ziemne.	Cały zakres robót ziemnych jest po stronie oferenta.	02.10.2024
38	Ogrodzenie budowy	24.09.2024		W czym zakresie jest wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy?	Wykonanie ogrodzenia placu budowy w zakresie objętym przetargiem i Pozwoleniem na Budowę (Decyzja nr 622/2024) jest po stronie oferenta.	02.10.2024
39	Posadzka	24.09.2024		Czy projekt wykonawczy posadzki jest w zakresie GW? Jeżeli inwestor dysponuje projektem posadzki, prosimy o przekazanie.	Projekt technologiczny jest w zakresie GW i będzie podlegał zatwierdzeniu jak w odpowiedzi na pytanie nr 40-42	02.10.2024
40	Posadzka	24.09.2024	tabela TES - I.7.36	W poz. "I.7.36 Posadzka betonowa - C25/30 XC2 zbrojona włóknami gr. 22 cm cięta w polach ok 6m x 6m" - opis sugeruje zawarcie włókien w cenie jednostkowej. Prosimy o podanie typu (stalowe, polimerowe) i ilości wymaganego włókna.	Cena jednostkowa ma zawierać zbrojenie posadzki. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia do zatwierdzenia projekt technologiczny posadzki.	02.10.2024
41	Posadzka	24.09.2024	tabela TES - I.7.37	Pow. I.7.37 TES "Dozbrojenie posadzki" - prosimy o sprecyzowanie typu zbrojenia	Cena jednostkowa ma zawierać zbrojenie posadzki (nie mogą to być włókna polimerowe). Zamawiający będzie wymagał do zatwierdzenia projekt technologiczny posadzki.	02.10.2024
42	Posadzka	24.09.2024	tabela TES - I.7.38	Pow. I.7.38 TES "Zbrojenie posadzki" - prosimy o sprecyzowanie typu zbrojenia (włókna, pręty, siatka?)	Cena jednostkowa ma zawierać zbrojenie posadzki (nie mogą to być włókna polimerowe). Zamawiający będzie wymagał do zatwierdzenia projekt technologiczny posadzki.	02.10.2024
43	Ogólne	24.09.2024	tabela TES	Czy obligatoryjne jest uzupełnienie dokładnych przedmiarów oferenta w tabeli TES?	Tak, jest to obligatoryjne. Jeżeli obmiary wychodzą mniejsze należy pozostawić wpisany przedmiar minimum, jaki widnieje w TES.	02.10.2024
44	Architektura	24.09.2024	tabela TES - I.13.4.9	poz. I.13.4.9 "Grodzie przy bramach do pomieszczeń A0.02;03;04" - prosimy o przekazanie detalu lub przykładowego rozwiązania.	Grodzie w drzwiach powinny być manualne. Razem z posadzką chemoodporną mają zapewnić szczelność pomieszczenia, tak żeby ewentualny wyciek nie wydostał się poza pomieszczenie. Należy uwzględnić możliwość manualnego usunięcia grodzi w celu udostępnienia dostępu do pomieszczenia dla wózka widłowego.	02.10.2024
45		25.09.2024		Proszę o potwierdzenie że klatka nr 2 nie będzie wyposażona w system oddymiania.	Należy wycenić zgodnie z przekazaną dokumentacją.	02.10.2024
46		25.09.2024		Proszę o wyjaśnienie jakim przewodem należy okablować ręczne przyciski oddymiania? Jest niespójność w dokumentacji (PROJEKT WYKONAWCZY TOM IVB INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE str 20)	Należy zastosować, przewód YnTKSYekw 3x2x0,5mm.	02.10.2024
47		25.09.2024		Proszę o wyjaśnienie jakiego typu kamery należy ofertować ?Występuje niezgodność w zapisach dokumentu PROJEKT WYKONAWCZY TOM IVB INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE a schematu urządzeń PL232_PW_H_T_SCH_05_CCTV – różne opisy.	Należy zastosować wskazane kamery, tj.: kamery zewnętrzne QNO-8080R, pracujące z rozdzielczością 5MPx oraz kamery wewnętrzne QNV-7082R, pracujące z rozdzielczością 4MPx (czyli mniejszej niż natywne 5MPx, celem zmniejszenia bitrate).	02.10.2024
48		25.09.2024		Proszę o wskazanie prawidłowego typu switcha do szaf LPD W dokumentacji występują rozbieżności.	Należy zastosować przełącznik sieciowy GS1350-18HP.	02.10.2024

General / Ogólne						
49		25.09.2024		Czy do wyceny należy przyjąć urządzenia wynikające z tabeli elementów scalonych czy z projektu, ponieważ występują znaczne rozbieżności pomiędzy dokumentami.	Wykonawca nie wskazał żadnego przykładu rozbieżności między dokumentami. Obecna redakcja pytania uniemożliwia ustosunkowanie się do niego.	02.10.2024
50	TCPR / Instalacje elektryczne	26.09.2024	Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024	Zakładka Instalacje elektryczne pozycja I.16.25 Rozdzielnica Rserw - dotyczy rozdzielnic serwerowni znajdującej się w obiekcie biurowca. Czy zgodnie z zakresem zapytania przetargowego tj, budową hali nie powinna zostać wyłączona z zakresu wyceny?	Załącznikiem do przetargu jest plik excel "Załącznik 9: Tabela elementów scalonych" nie ma tam pliku o nazwie "Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024"	02.10.2024
51	TCPR / Instalacje elektryczne	26.09.2024	Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024	Zakładka Instalacje elektryczne pozycje I.19 "Zasilanie przepompowni pożarowej+ rura + wykop i zasypanie, linia kablowa nN0,23kV:ZasilaniepompowniP2-YKXS3x10mm2-min.33 m" I.20 Rozdzielnic RP I.20.1 rozdzielnica R-P1 I.20.2 rozdzielnica R-P2 I.21 Zasilanie rozdzielnic RP I.21.1 EL-04:Proj.liniaKablowanN0,4kV:Portiernia1-YKY5x10mm2 I.21.2 EL-05:Proj.liniaKablowanN0,4kV:Portiernia2-YKY5x10mm2 dotycze obiektów pompowni pożarowej oraz portierni znajdujących się na terenie zewnętrznym. Czy zgodnie z zakresem zapytania	Załącznikiem do przetargu jest plik excel "Załącznik 9: Tabela elementów scalonych" nie ma tam pliku o nazwie "Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024"	02.10.2024
52	TCPR / Instalacje elektryczne	26.09.2024	Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024	Zakładka Instalacje elektryczne pozycja VII Rozbudowa awaryjnego zasilania magazynem energii 2MWh z dostosowaniem instalacji elektrycznej - Z uwagi na fakt, że Przedmiot Umowy nie obejmuje wykonania magazynów energii, czy nie powinna zostać wyłączona z zakresu wyceny?	Załącznikiem do przetargu jest plik excel "Załącznik 9: Tabela elementów scalonych" nie ma tam pliku o nazwie "Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024"	02.10.2024
53	TCPR / Instalacje niskoprądowe	26.09.2024	Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024 PL232_PW_H_T_SCH_03_LAN PL232_PW_H_T_SCH_04_widok szaf PL232_PW_H_T_SCH_05_CCTV	II.5 Kabel światłowodowy OS2 uniwersalny ZW-NOTKtsd/U-DQ(ZN)BH-SM8J9/125LSOH km 2,70 II.7 AccessSwitch 24x10/100/1000Base-T+4x100/1000Base-XSFP szt. 18,00 II.8 AccessSwitch 24x10/100/1000Base-TwithPoE+(370W)+4x1000Base-XSFP szt. 36,00 II.9 AccessSwitch 8x10/100/1000Base-Twith8xPoE+(124W)+2x1000Base-X szt. 18,00 Zgodnie z przedstawionymi schematami połączenia światłowodowe oraz urządzenia aktywne (poza switchami dla CCTV i SKD) są w zakresie dostaw bądź wykonania przez Inwestora. Czy zgodnie z powyższymi danymi nie powinny być wyłączone z zakresu wyceny?	Załącznikiem do przetargu jest plik excel "Załącznik 9: Tabela elementów scalonych" nie ma tam pliku o nazwie "Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024"	02.10.2024
54	TCPR / Instalacje niskoprądowe	26.09.2024	Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024 PL232_PW_H_T_SCH_03_LAN PW-T_Hala Instalacje_wewnętrzne Zapytanie-ofertowe-ROLTEC-KPO-zm.-23.09	Zakładka Instalacje niskoprądowe pozycja: VII.1 Sieć LAN: routery, przełączniki, infrastruktura aktywna, okablowanie miedziane oraz światłowodowe. Min. parametry techniczne: 4xprzełączniki DC (Data Serwer) z serii Nexus 48x1/10/25G; 6x40/100G 2xprzełącznik COR 2x48 port 1/10/25G SFP; 4x40/100G 2xrouter brzegowy do agregacji łącz internetowych 200M(Aggr,400M) 2xFirewall wraz z oprogramowaniem do antywirus oraz filtrowaniem URL Zestaw przełączników LAN 48 port PoE lub 24port PoE Klaster kontrolerów sieci WiFi 46szt. punktów dostępowych sieci WiFi 6 Pomijając punkty dostępowe sieci WiFi 6 wszystkie wymienione urządzenia znajdują się w serweron/serweroniach. Zgodnie z opisem technicznym oraz schematem sieci LAN serwerownie są poza zakresem. Czy zgodnie z powyższymi danymi urządzenia te nie powinny być wyłączone z zakresu wyceny? Jeśli należy wycenić tą pozycję prosimy o podanie urządzeń referencyjnych.	Załącznikiem do przetargu jest plik excel "Załącznik 9: Tabela elementów scalonych" nie ma tam pliku o nazwie "Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024"	02.10.2024
55	Instalacje niskoprądowe	26.09.2024	PL232_PW_H_T_SCH_03_LAN PL232_PW_H_T_SCH_04_widok szaf PL232_PW_H_T_SCH_05_CCTV PL232_PW_H_T_SCH_06_SKD PW-T_Hala Instalacje_wewnętrzne	Zgodnie z opisem technicznym dla systemów CCTV oraz SKD: "Centralnym elementem systemu będzie rejestrator sieciowy umieszczony w szafie RACK 19" Głównego Punktu Dystrybucyjnego sieci okablowania strukturalnego LAN Security w budynku Biurowca, zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.20 na poziomie parteru, (...) "Dla zabezpieczenia obiektu zaprojektowany zostanie system oparty o kontrolery w technologii IP, połączony wydzieloną siecią z centralnym serwerem. Serwer centralny podłączony będzie do sieci LAN i zintegrowany z komputerem stacji zarządzania." (...) "Jednostkę komputerową klasy PC pełniącą rolę serwera systemu Kontroli Dostępu należy zamontować w szafie Security". Ze względu na to, iż obiekt Biurowca jest poza zakresem zapytania ofertowego. Gdzie będzie znajdowała się szafa LAN Security wymagana do uruchomienia systemu CCTV oraz SKD?	Szafa LAN Security zlokalizowana będzie w budynku Biurowca, w pomieszczeniu 0.20 na poziomie parteru. Jeden rejestrator/serwer z oprogramowaniem Exacq dla wszystkich kamer w szafie zajmie 2U. Centralny serwer to maszyna Virtualna z systemem Linux. Ponieważ Roltec w Żylicach i Wrocławiu będzie jednym systemem, kontrolery zostaną powiązane z istniejącym serwerem. Nie potrzeba dedykowanego dodatkowego sprzętu w postaci serwera Kontroli Dostępu.	02.10.2024
56	Instalacje niskoprądowe	26.09.2024	PL232_PW_H_T_SCH_01_SSP PW-T_Hala Instalacje_wewnętrzne	Zgodnie z opisem technicznym oraz schematem dla systemu SSP: "Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje się budowę pojedynczej centrali w pomieszczeniu Kontroli na parterze części socjalnej. Centrala będzie węzłem w topologii magistrali z centralą Master zlokalizowaną na Portierni P1 oraz z węzłem z budynku Biurowca.(...) Obudowa centrali będzie zawierała wyświetlacz LCD służący do informowania o wszystkich stanach systemu za pomocą alfanumerycznych tekstów informacyjnych (każde zdarzenie z indywidualnym tekstem użytkownika i dokładnym czasem wystąpienia zdarzenia), oraz zestaw przycisków funkcyjnych umożliwiających bieżącą obsługę systemu". Ze względu na to, że obecna centrala SSP dla obiektu Hali przedstawiona na schemacie w przypadku braku jednoczesnej realizacji obiektu portierni z centralną Master oraz ich sprzężenia nie będzie spełniać wymagań związanych m.in. z działaniami służb w czasie pożaru. Czy w takim razie należy rozbudować ww. centralę dla obiektu hali o PANEL OPERATORA ORAZ DRUKARKĘ ZDARZEŃ?. Dodatkowo obecny schemat wskazuje, że wizualizacja systemu SSP odbywa się przy połączeniu z centralą Master. Czy należy przewidzieć moduł BAC-NET w centrali SSP Hali oraz stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do wizualizacji?	Należy rozbudować centralę o panel operatora i drukarkę zdarzeń. Dla POLONA rozbudowa o BAC-NET jest potrzebna.	02.10.2024
57		26.09.2024		Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami ustanowionymi w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, pkt 1.2 Zaproszenia Prosimy o wyjaśnienie w jakiej proporcji finansowanie inwestycji będzie pochodzić z w/w środków, a w jakiej ze środków własnych Zamawiającego, oraz czy Zamawiający dysponuje wymaganym wkładem własnym (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014 jest to co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych).	Zamawiający dysponuje wkładem własnym oraz środkami na pokrycie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający wskazuje, że zaganienienie powoływane w pytaniu pozostaje bez związku z wykonywaniem umowy o roboty budowlane.	02.10.2024
58		26.09.2024		Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy?	Zamawiający nie przewiduje waloryzji wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że okres wykonywania robót jest stosunkowo krótki (15 miesięcy), co pozwala na ustalenie możliwego zwiększenia kosztów wykonywania robót. Dodatkowo, wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałowy zgodnie z art. 632 KC. Przepis ten określa zasady podwyższenia ryczałtu.	02.10.2024

59		26.09.2024		W związku z aktualną sytuacją na rynku, kosztami finansowania własnego Wykonawcy związanymi z przygotowaniem realizacji przedmiotowej inwestycji, wnosimy o udzielnie przez Zamawiającego zaliczki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto zabezpieczonej gwarancją zwrotu zaliczki i rozliczanej proporcjonalnie z kolejnych płatności należnych Wykonawcy.	Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. Zamawiający wskazuje, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający warunek sytuacji finansowej lub ekonomicznej – znajdujący się w sytuacji finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia: posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 15.000.000zł (piętnaście milionów złotych) lub posiadają zdolność kredytową na tę kwotę.	02.10.2024
60		26.09.2024		Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości faktury końcowej z 10% na 5% wynagrodzenia?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy w powołanym zakresie.	02.10.2024
61		26.09.2024		Dotyczy par. 13 ust. 7 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór wstrzymują jedynie wady o charakterze istotnym. W przypadku wad nieistotnych i usterek, Zamawiający podpisze odpowiedni protokół odbioru z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Wskazane postanowienia stanowią zaprzeczenie zasady o której stanowi art. 647 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym postanowieniem Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru przedmiotu umowy o roboty budowlane. Może uchylić się od tego obowiązku tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy jest obciążony wadami istotnymi. A zatem w w/w przypadku Zamawiający powinien podpisać odpowiedni protokół odbioru, zaś lista ewentualnych wad nieistotnych z punktu widzenia użytkownika Przedmiotu Umowy powinna stanowić załącznik do danego protokołu wskazując jednocześnie termin na ich usunięcie. Analogicznie (par. 13 ust. 11 oraz par. 16 ust. 6 Umowy) prosimy o zmianę wyrażenia „bez uwag” na „bez wad istotnych”.	Zamawiający potwierdza, że przy prowadzeniu odbiorów będzie kierował się istotnością wad – przy czym zastrzega, że w doktrynie prawa za wady istotne uznaje się nie tylko uniemożliwiające korzystanie z obiektu, ale wykonane w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Klauzula „bez uwag” odwołuje się do wad istotnych. Zamawiający wskazuje także, że postulat Wykonawcy dotyczący usuwania wad nieistotnych i usterek jest już przewidziany w § 13 ust. 7 („7. Wady w przedmiocie odbioru mogą być usunięte w czasie trwania czynności odbiorowych lub niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dotyczy to także wykonania prac poprawkowych lub uzupełniających.”). Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że art. 647 KC dotyczy odbioru obiektu – i w związku z tym orzecznictwie podnosi się, że w przypadku ustalenia zmian nieistotnych na etapie odbioru obiektu Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji. W przypadku odbiorów częściowych rozwiązanie takie nie jest możliwe.	02.10.2024
62		26.09.2024		Dotyczy pkt 16.2 Umowy. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w przytoczonym ustępie, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedłożenia.	Wstrzymanie wypłaty dotyczy części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.	02.10.2024
63		26.09.2024		Dotyczy pkt 16.3 Umowy. Umowa nie wskazuje prawa Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do braku zapłaty. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag co do jej zasadności.	Zamawiający nie zmienia par. 16 ust. 3 Umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może przedstawić swoje stanowisko - przy czym nie jest ono wiążące dla Zamawiającego.	02.10.2024
64		26.09.2024		Umowa wskazuje prawo do odstąpienia przez Wykonawcę jedynie w bardzo ogólny sposób. Dodatkowo, biorąc pod uwagę termin na odstąpienie, w przypadku braku płatności w terminie, Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy po upływie co najmniej 120 dni od daty nieopłaconej faktury. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie treści umowy o prawo Wykonawcy do zawieszenia prac oraz w konsekwencji do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający, pomimo braku podstaw do odmowy, nie przystąpił do odbioru częściowego lub końcowego, a także w przypadku gdy nie uregulował wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Przykładowe zapisy: „W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona jakiegokolwiek bezspornej płatności w ciągu 10 dni od terminu płatności, pomimo dodatkowego terminu 5 dni od pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Prac. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 15 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej Umowie – odstąpienie od Umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót i podpisania odpowiedniego Protokołu odbioru na warunkach i w terminach wskazanych w Umowie – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.”	Zamawiający wskazuje, że prawo Wykonawcy do odstąpienia wynika z art. 491 i nast. KC (ustawowe prawo odstąpienia). Zamawiający wyklucza możliwość przydania wykonawcy uprawnienia do "zawieszenia" wykonywania robót. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zaproponowanych postanowień.	02.10.2024
65		26.09.2024		Dotyczy par. 17 ust. 2 Umowy tj. prawa Zamawiającego do pobrania z GNWU gdy jakkolwiek płatność nie zostanie dokonana przez Wykonawcę w terminie 14 dni. Prosimy o uzupełnienie wskazanego zapisu o wyznaczenie dodatkowego terminu przez Zamawiającego na naprawę uchybień, przed skorzystaniem z prawa do pobrania.	Zamawiający nie zmienia postanowienia par. 17 ust. 2 wzoru Umowy. Postanowienie to zawiera już mechanizm wezwania Wykonawcy do zapłaty na wypadek, gdyby Wykonawca uprzednio nie spełnił zobowiązania.	02.10.2024
66		26.09.2024		Prosimy o: (i) ustalenie limitu łącznej odpowiedzialności na poziomie 100% wynagrodzenia brutto przez uzupełnienie par. 24 ust. 5 Umowy o następujące: „Strony ograniczają łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych do wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym wyłącza się możliwość dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków lub szkód pośrednich; (ii) wykreślenie podstaw wskazanych w par. 24 ust. 3 pkt 3) w ppkt a), c) i f)	Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru umowy w zakresie naprawienia szkody. Wzór umowy odwołuje się do zasad wynikających z art. 361 KC. Zamawiający wyklucza wykreślenie podstaw nałożenia kary umownej, wskazanych w par. 24 ust. 3 pkt 3) w ppkt a), c) i f). Postanowienia te zabezpieczają istotne zobowiązania Wykonawcy, mające kluczowe znaczenie dla procesu wykonywania umowy.	02.10.2024
67		26.09.2024		Przesłanki wskazane w par. 20 ust. 3 Umowy powinny uprawniać Wykonawcę także do zmiany wynagrodzenia, a nie tylko terminu. Prosimy o uzupełnienie par. 20 ust. 4 Umowy o: „oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia”.	Zamawiający nie zmienia wzoru umowy. Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 KC ograniczającego możliwość zmiany wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego Zamawiający wskazuje, że par. 7 wzoru umowy ustanawia zasady udzielania zamówień dodatkowych.	02.10.2024

68		26.09.2024	Czy w ofercie należy wycenić Wentylatory Wx01 i Wx02 pojawiające się w zestawieniu 2.2.4.1. w STWiORB (data opracowania - listopad 2023r)? W opisie technicznym (z 24.08.2023r.) w pkt 7.5 wyszczególniono tylko parametry Wx01 bez wskazanego dobranego urządzenia. Który dokument jest nadrzędny w przypadku podobnych rozbieżności?	Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wentylatory Wx01 i Wx02. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wszystkie niezbędne roboty i urządzenia tak, aby doszło do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz osiągnięcia celu zamówienia.	02.10.2024
----	--	------------	--	--	------------